

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-РУ.РА01.В.02245/22



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ",
ООО "ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ", место нахождения 390047, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, Г.
РЯЗАНЬ, Р-Н ВОСТОЧНЫЙ ПРОМУЗЕЛ, Д. 21, ОГРН 1066230044990, ИНН 6230054971, телефон
+7 8006000565, электронная почта pvc@tn.ru

В ЛИЦЕ: Директор филиала ООО "Завод Лоджикруф" ПИР, Хохолко Вячеслав Спиридонович,
Доверенность, 19062022/7815, 19.06.2022

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Изделия теплоизоляционные из жёсткого пенополиизоцианурата, ПИР, торговая марка:
PIR CRYO (плотность не менее 42 кг/м³) Без обкладки, изготавливаемые в виде блоков (плит), сегментов, полуцилиндров,
цельных колен, клееных колен, сборных колен (собираемые по системе шип-паз через
шпоночные соединения) и элементов других форм, которые изготавливаются путём
механической обработки теплоизоляционных плит и блоков PIR, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД
ЛОДЖИКРУФ", ООО "ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ", 390047, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, Г. РЯЗАНЬ, Р-Н ВОСТОЧНЫЙ ПРОМУЗЕЛ, Д.
21, адрес места осуществления деятельности: 390000, РОССИЯ, Рязанская обл, Рязанский р-н, Г. РЯЗАНЬ, Р-Н ВОСТОЧНЫЙ
ПРОМУЗЕЛ, Д. 21 Пом. №6, ОГРН 1066230044990, ИНН 6230054971, «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», Г2
(умеренно горючие) по ГОСТ 30244-94 Метод 2, Метод 2; Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость, группа
воспламеняемости – В2 (Умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов.
Номенклатура показателей и методы определения, группа дымообразующей способности – Д2 (умеренная дымообразующая
способность) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18; Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы
определения, группа токсичности продуктов горения – Т3 (высокоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20, Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 22.21.41.114

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3921139000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, «Материалы
строительные. Методы испытаний на горючесть», Г2 (умеренно горючие) по ГОСТ 30244-94 Метод 2, Метод 2; Материалы строительные. Метод
испытания на воспламеняемость, группа воспламеняемости – В2 (Умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; Пожаровзрывобезопасность веществ и
материалов. Номенклатура показателей и методы определения, группа дымообразующей способности – Д2 (умеренная дымообразующая способность) по
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18; Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы определения, группа токсичности
продуктов горения – Т3 (высокоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 07 д/см-2022 выдан 21.10.2022
испытательной лабораторией "Испытательный центр "Огнестойкость" Акционерного общества

"Центр сертификации и испытаний "Огнестойкость"" РОСС RU.0001.21МЭ70;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», Г2 (умеренно горючие) по ГОСТ
30244-94 Метод 2, Метод 2; Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, группа воспламеняемости – В2
(Умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы определения,
группа дымообразующей способности – Д2 (умеренная дымообразующая способность) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18; Пожаровзрывобезопасность веществ
и материалов. Номенклатура показателей и методы определения, группа токсичности продуктов горения – Т3 (высокоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89, п.
4.20, Условия и сроки хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды. Срок службы (годности) указан в
эксплуатационной документации

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 12.12.2022 по 08.12.2027

Филиал ООО
М.П. Завод Лоджикруф
ПИР г.Рязань

(при наличии)

подпись

Хохолко Вячеслав Спиридонович

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу
применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по
обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим
регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.